

## **A tűzoltósági kulcsszéfekre vonatkozó, jelenleg érvényes előírások a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet 5. rész I/5. fejezetének 4. pontja szerint:**

**4.1.**Az alábbi helyekre, és létesítményekben szükséges a kulcsszéfeket telepíteni, amennyiben azok területén beépített tűzjelző berendezés telepítésre került:

- a) 10.000 m<sup>2</sup>-nél nagyobb alapterületű „A-C” tűzveszélyességi osztályú ipari, mezőgazdasági, termelő, tároló, és feldolgozó létesítmények esetében
- b) bármely rendeltetésű 30 m feletti közösségi épületben,
- c) a 6000 m<sup>2</sup>-nél nagyobb alapterületű irodaépületben
- d) a 10.000 m<sup>2</sup>-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi épületben, logisztikai központokban,
- e) a 10.000 m<sup>2</sup>-nél nagyobb alapterületű műemlék és nemzeti értékek elhelyezésére szolgáló épületekben
- f) és ahol a tűzvédelmi szakhatóság előírja.

**4.2.**A kulcsszéfeket a bejárat/ok/ közelében kell elhelyezni,

**4.3.**A széfekben a bejárat ajtót nyitó kulcson kívül más rendeltetési egységek, közmű elzárást lehetővé tevő helyiségek kulcsai is elhelyezhetők, az illetékes tűzoltósággal történő egyeztetés alapján,

**4.4.**Csak olyan tűzoltósági kulcsszéf alkalmazható, mely rendelkezik tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal, vagy a OKF magyarországi forgalmazási engedélyével,

**4.5.**A kulcsszéfet jól látható módon jelölni kell, oly módon hogy az 10 m-ről felismerhető legyen. A táblával történő jelölés esetén annak mérete legalább 100 x150 mm legyen és a „KULCSSZÉF” felirat, szerepeljen rajta. Kiegészítésként elfogadható a sárga villogó fény használata is.

**4.6.**Az üzemeltető kötelessége a tűzoltósági kulcsszéf állandó üzemképes állapotban tartása, valamint a felülvizsgálat és karbantartás elvégzése, elvégzetése.